



ПАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»

(ООО «Газпром добыча Краснодар»)

**ВУКТЫЛЬСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Пионерская ул., д. 4, г. Вуктыл,  
Республика Коми, Российская Федерация, 169570  
Тел.: (882146) 21-360, факс: (7787) 66-820  
E-mail: vgpu@kuban.gazprom.ru

ОКПО 38671381, ОГРН 1022301190471, ИНН/КПП 2308065678/110243001

28.12.2016 № 24/02/02.40/3403  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному инженеру  
производственного отделения  
«Центральные электрические  
сети» филиала ПАО «МРСК  
Северо-Запада» «Комиэнерго»

**О.В. Васюнину**

169300, Республика Коми  
г. Ухта, ул. Строительная, 5

*О проведении замеров в зимний  
режимный день*

**Уважаемый Олег Владимирович!**

Вуктыльское ОТКЗ ГПУ филиал ООО «Газпром добыча Краснодар»  
направляет в Ваш адрес замеры электрических нагрузок за 21 декабря 2016г.  
Присоединенная мощность трансформаторов – 25721 кВА  
Максимальная нагрузка- 3490 кВт\*ч  
Минимальная нагрузка- 2781 кВт\*ч  
Суточный расход- 72761 кВт\*ч  
Среднесуточная нагрузка-3032 кВт\*ч

Приложение:

1. Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности за 21 декабря 2016г. по ВГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» – 1л. в 1 экз.;
2. Сводная ведомость замера электрических нагрузок за 21 декабря 2016г. по потребителям (приложение 1) – на 1л. в 1 экз.;
3. Устройства компенсации реактивной мощности (приложение 2) – 1 л. в 1 экз.

Главный инженер

**А.М. Бутков**

Сушкевич Марина Александровна  
8(82146)2-98-89



ПАО «ГАЗПРОМ»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»  
(ООО «Газпром добыча Краснодар»)  
**ВУКТЫЛЬСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ГАЗПРОМЫСЛОВЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Пионерская ул., д. 4, г. Вуктыл,  
Республика Коми, Российская Федерация, 169570  
Тел.: (882146) 21-360, факс: (7787) 66-820  
E-mail: vgpu@kuban.gazprom.ru  
ОКПО 38671381, ОГРН 1022301190471, ИНН/КПП 2308065678/110243001

21.06.2016 № 27/02/1511  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному инженеру  
производственного отделения  
«Центральные электрические  
сети» филиала ОАО «МРСК  
Северо-Запада» «Комиэнерго»

О.В. Васюнину

169300, Республика Коми  
г. Ухта, ул. Строительная, 5

О проведении замеров в летний  
режимный день

**Уважаемый Олег Владимирович!**

Вуктыльское ОТКЗ ГПУ филиал ООО «Газпром добыча Краснодар»  
направляет в Ваш адрес замеры электрических нагрузок за 15 июня 2016г.  
Присоединенная мощность трансформаторов – 25721 кВА  
Максимальная нагрузка- 3578 кВт\*ч  
Минимальная нагрузка- 2902 кВт\*ч  
Суточный расход- 76810 кВт\*ч  
Среднесуточная нагрузка-3200 кВт\*ч

Приложение:

1. Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности за 15 июня 2016г. по ВГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» – 1л. в 1 экз.;
2. Сводная ведомость замера электрических нагрузок за 15 июня 2016г. по потребителям – на 1л. в 1 экз.;
3. Устройства компенсации реактивной мощности - 1л. в 1 экз.

Главный инженер

М.Н. Макаренко

Сушкевич Марина Александровна  
8(82146)2-98-89